Vysvětlení č. 2 k Zadávací dokumentaci a jejím přílohám k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: **“Gymnázium Vysoké Mýto - rekonstrukce třídy, podlahy, omítky – II, opakované řízení“**

Dotaz č. 1:

Vážení, dobrý den,

jako uchazeč o zakázku "Gymnázium VM - rekce třídy" máme dle čl 12 ze zadávací dokumentace dotazy, připomínky:

1. chybí přesná specifikace vlastností podlahové krytiny - PVC? Přírodní linoleum? Tloušťka? Barva? Akustický útlum (dB)? třída zatížení?

doplnění u navrženého LINA = AKUSTICKÉ LINO

Vysvětlení ZD č. 1:

Specifikace podlahové krytiny:

- PVC linoleum

- povrchová úprava PUR

- tl. min 3,5 mm

- zátěžová třídy 23/33/42 (obchody, školy - intenzivní komerční provoz)

- akustický útlum 15 - 19 dB

- barva - dle výběru investora podle barevného řešení celé učebny

Dotaz č. 2:

2. po konzultaci s odbornou firmou upozorňujeme na rizika navrženého řešení stěrek navržené v ZD - 3 mm PU stěrky (ekon stránka - drahé), další stěrka akustická - bude docházet k otlakům, praskání a deformacím lina na měkkém povrchu

Proto doporučujeme desky sdvk 2 x 12,5 mm = OK, poté penetrace + stěrka s vláknem + LINO

Vysvětlení ZD č. 2:

Skladba podlahy byla navržena s ohledem na doporučení a technologický postup výrobce podlah. Skladbu podlahy lze případně upravit podle dodavatele podlahové krytiny dle jeho technologických postupů pokládky.

Ve Vysokém Mýtě, dne: 7.9.2026

Ing. Adéla Kytlicová

Digitálně podepsal Ing. Adéla Kytlicová
Datum: 2026.09.07 08:12:07 +02'00'

Ing. Adéla Kytlicová – osoba pověřená výkonem zadavatelských činností