

Ve Vysokém Mýtě, dne 6.9.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: „**Rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Vysoké Mýto – šatna chlapci, 1.NP**“

Název zadavatele:	Gymnázium Vysoké Mýto
Adresa sídla:	nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
IČ:	49314645
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy

Dobrý den, níže poskytujeme vysvětlení na dotaz dodavatele.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

V rámci zakázky je plánováno osazení nového plynového ohřívače. Bohužel vzhledem k umístění odtahu a skutečnosti, že nad ním jsou další patra s okny nelze kvůli spalinám ohřívač namontovat a zrevidovat. Prosím o úpravu zadávací dokumentace a návrh jiného řešení. Děkuji.

Vysvětlení:

Na základě výše uvedeného dotazu dojde k ponechání stávajícího plynového ohřívače, u kterého bude v rámci realizace díla provedena pouze demontáž a zpětná montáž. Tento ohřívač bude tedy před začátkem prací demontován a po dokončení prací bude zpětně namontován. Byla upravena v některých částech Příloha č. 2 – Projektová dokumentace - aktualizované části a Příloha č. 3 - Výkaz výměr – aktualizace, kde je upravená položka vyznačena barevným příznakem. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dodavatelé DO SVÝCH NABÍDEK K NACENĚNÍ POUŽIJÍ TUTO UPRAVENOU Příloha č. 3 - Výkaz výměr.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace - aktualizované části

Příloha č. 3 - Výkaz výměr – aktualizace

S pozdravem,

.....

Ing. Adéla Kytlicová – osoba pověřená výkonem zadavatelských činností